СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ42.Н06313

Срок действия с 22.01.2025 по 21.01.2028

№ 0050094

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НЕ42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Модели: "СТЭК АВР", "СТЭК контроль", «СТЭК РЩ», изготовленные по ТУ 27.12.31-001-36744220-2022. Торговая марка: ООО "СТЭК". Серийный выпуск.

код ОК
27.12.31

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32396-2021 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия; ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний

код ТН ВЭД
8537109800

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Сервит-ТЭК". ОГРН: 1195658005487, ИНН: 5603046861, КПП: 560301001. Адрес: 461050, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бузулук, улица Набережная, д. 6, телефон: 8(35342)69282, адрес электронной почты: info@stekrus.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Сервит-ТЭК". ОГРН: 1195658005487, ИНН: 5603046861, КПП: 560301001. Адрес: 461050, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бузулук, улица Набережная, д. 6, телефон: 8(35342)69282, адрес электронной почты: info@stekrus.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 004/Е-22/01/25 от 22.01.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

Орган по сертификации продукции ООО «БалтСерт» Аттестат аккредитации RA.RU.11НЕ42 Для сертификатов М-11

Руководитель органа подпись А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 986.

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории



А.Ф. Шишкин
22.01.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 004/Е-22/01/25 от 22.01.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика[1]	ООО "Сервит-ТЭК". Адрес: 461050, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бузулук, улица Набережная, д. 6
Наименование объекта испытаний[1]	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Модели: "СТЭК АВР". Торговая марка: ООО "СТЭК"
Изготовитель[1]	ООО "Сервит-ТЭК". Адрес: 461050, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бузулук, улица Набережная, д. 6
План (метод) отбора образцов[1]	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 004/Е-22/01/25
Идентификационный номер образца	№ 004/Е-22/01/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 32396-2021 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия; ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Внутри НКУ	ГОСТ Р 51321.1-2007	должна быть обеспечена различимость отдельных цепей и их защитных устройств. Маркировка установленной в НКУ аппаратуры должна совпадать с обозначениями, приводимыми на схемах соединений, которые должны прилагаться к НКУ	соответствует требованию
Конструкция зажимов	ГОСТ Р 51321.1-2007	должна обеспечивать присоединение	соответствует требованию

[1] Информация предоставлена заказчиком